



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 141п-03-2023

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100 « 27 » ноября 2023

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Азуиной Татьяной Викторовной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 имени Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича (далее – МАОУ СОШ № 84), (ИНН 2312045272, ОГРН 1032307160247) г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 199.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ч.1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20),

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20. Спортивная площадка для игры в футбол имеет неровное покрытие, в центре площадки - углубление в котором скапливаются дождевые воды во время осадков, отмечается отсутствие травяного покрытия по причине вытаптывания. Беговая дорожка имеет старое неровное асфальтовое покрытие.

п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20. В кабинетах физики и химии и лаборантских отсутствует горячая проточная вода, раковины в лаборантских старые с пятнами ржавчины.

п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. В рекреации 3-го этажа полы имеют выбоины в виде частичного отсутствия паркетных досок.

п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные комнаты для мальчиков на 2 и 1 этажах не оборудованы туалетными кабинками с дверями.

п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. В кабинете физики гигиеническое покрытие пола (линолеум) с нарушением целостности, имеет латы, на стене трещина, у решеток вентиляционных каналов следы течи.

п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. В лаборантской кабинета химии следы течи на стене у потолка.

п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. В раздевалках местами отмечаются нарушения целостности плиточного покрытия.

п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. В медицинском кабинете на стене у потолка отмечаются следы течи.

**п.2.8.5 СП 2.4.3648-20.** Согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» уровни искусственной освещённости в 8 точках измерения не соответствуют нормируемым значениям (протокол № 2172/06-4ВП от 21.11.2023г.): кабинет №111 начальных классов, т.1 средний ряд стол №1 – фактическое значение 253 Лк. (норма 300 Лк.), кабинет №111 начальных классов, т.2 средний ряд стол №4 – фактическое значение 231 Лк. (норма 300 Лк.), кабинет №111 начальных классов, т.4 ряд от стены стол №1 – фактическое значение 266 Лк. (норма 300 Лк.), кабинет №111 начальных классов, т.5 ряд от стены стол №4 – фактическое значение 241 Лк. (норма 300 Лк.), кабинет №222 математики, т.6 средний ряд стол №2 – фактическое значение 249 Лк. (норма 300 Лк.), кабинет №222 математики, т.7 средний ряд стол №3 – фактическое значение 236 Лк. (норма 300 Лк.), кабинет №222 математики, т.9 ряд от стены стол №1 – фактическое значение 264 Лк. (норма 300 Лк.), кабинет №222 математики, т.10 ряд от стены стол №3 – фактическое значение 230 Лк. (норма 300 Лк.).

**п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.** Согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» перемена между 5 и 6 уроком 2й смены в 2-3, 6-8 классах - 5 минут.

**п. 2.10.3, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.9, 6.10, 6.11 СанПиН 1.2.3685-21.** Согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» расписание уроков составлено без учёта недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов в следующих классах: 1В (1 четверть) понедельник, 2Б пятница, 3А пятница, 4З понедельник/пятница, 5А пятница, 6А понедельник/пятница, 7А пятница, 8А пятница, 9А суббота, 10А суббота, 11А суббота, при норме среда или четверг.

---

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений, **предписываю:**

1. Устранить нарушения обязательных требований:

**п.2.8.5 СП 2.4.3648-20** (в части доведения уровней освещённости в кабинетах №111, № 222 до нормируемых значений, с предоставлением результатов повторных замеров уровней освещённости);

**п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.10.3, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздела VI табл. 6.9, 6.10, 6.11 СанПиН 1.2.3685-21** (в части расписания занятий и перемен, с предоставлением результатов экспертиз).

**Срок: 01.02.2024.**

2. Устранить нарушения обязательных требований:

**п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20** (в части обеспечения горячего водоснабжения кабинетов химии и физики и лаборантских),

**п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20** (в части оборудования кабинок в санузлах для мальчиков),

**п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20** (в части ремонта кабинета физики, лаборантской кабинета химии, медицинского кабинета, раздевалок при спортивном зале).

**Срок: 28.08.2024**

3. Устранить нарушения обязательных требований:

**п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20** (в части ремонта пола в рекреации 3 этажа).

**Срок: 28.08.2025.**

4. Устранить нарушения обязательных требований:

**п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20** (в части ремонта покрытия спортивной площадки);

**Срок: 28.08.2026.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ СОШ № 84, г. Краснодар, ул. Сормовская, 199.**

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, ул. Рашиповская, 100, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.02.2024, 28.08.2024, 28.08.2025, 28.08.2026 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист – эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Аузина Т.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

27.11.2023

Директор МАОУ СОШ № 84



(подпись)

Нечаева Е.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание вручено лично директору МАОУ СОШ № 84 Нечаева Е.В.